

**ORDENANÇA SOBRE L'ÚS DEL CLAVEGUERAM
DEL MUNICIPI DE GRANOLLERS**

Granollers, 25 d'abril de 2012

-ÍNDEX-

CAPÍTOL 1 – Àmbit	pàg. 1
CAPÍTOL 2 – Definicions	pàg. 2
CAPÍTOL 3 – Clavegueram i abocaments	pàg. 8
CAPÍTOL 4 – Variacions temporals de perill	pàg. 31
CAPÍTOL 5 – Documentació a presentar	pàg. 34
CAPÍTOL 6 – Inspecció i control	pàg. 36
CAPÍTOL 7 – Resolucions, sancions i recursos	pàg. 42
CAPÍTOL 8 – Disposicions transitòries	pàg. 48

CAPÍTOL 1 - ÀMBIT

ART. 1- La present ordenança té per objecte regular l'ús de la xarxa municipal de clavegueram i instal·lacions complementàries; fixant les prescripcions a què han de sotmetre's, tant pel que fa a obra civil com en matèria d'abocaments, els usuaris actuals i futurs de les mateixes.

ART.2- L'ordenança és d'estricta compliment en:

2.1- L'actual xarxa municipal de clavegueram, entenent-se per tal aquella quina explotació correspon al municipi.

2.2- Tota ampliació de la xarxa municipal existent, bé sigui de nova planta o mitjançant assumptió de noves responsabilitats, tant per acord del consistori com per traspàs dels particulars.

2.3- En las xarxes de clavegueram no incloses en els apartats anteriors, també serà d'aplicació aquesta ordenança.

CAPÍTOL 2 - DEFINICIONS

ART.3- Administració: Ha d'entendre's per tal a l'ens jurídic responsable de les instal·lacions públiques a les què es refereix l'ordenança i a tota aquella persona o persones degudament autoritzades en las qui l'ens delegui.

ART.4- Aigües residuals: Són les aigües usades que procedents de vivendes i instal·lacions comercials, industrials, sanitàries, comunitàries o públiques són admeses en les instal·lacions públiques de sanejament.

ART.5- Aigües residuals domèstiques: Estan formades pels rebuigs líquids procedents de la preparació, cocció o manipulació d'aliments, així com per excrements humans o materials similars produïts en les instal·lacions sanitàries de les explicitades en el paràgraf anterior.

ART.6- Aigües residuals industrials: Són les procedents de les instal·lacions ja esmentades i que són degudes als processos propis de l'activitat de l'establiment comportant la presència de rebuigs conseqüència dels mateixos y, en general, diferents dels esmentats en l'anterior definició.

ART.7- Aigües residuals pluvials: Són les produïdes simultània o immediatament a continuació de qualsevol forma de precipitació natural i com resultat de la mateixa.

ART.8- Aigües residuals no contaminades: Són les que no tenen qualsevol dels contaminants limitats o prohibits l'abocament de les quals, cas d'ésser admès en les instal·lacions públiques de sanejament, no comporta pertorbacions en el seu bon funcionament.

ART.9- Clavegueró: És aquell conducte subterrani que col·locat transversalment a la via pública serveix per a conduir les aigües residuals i en el seu cas les pluvials des de qualsevol tipus d'edifici o finca a la xarxa de clavegueram o a un clavegueró longitudinal.

ART.10- Clavegueró longitudinal: És aquell clavegueró que en tot o en part discorre al llarg de la via pública, la qual cosa li permet admetre les escomeses dels claveguerons de les finques del recorregut.

ART.11- Claveguera pública: S'entén per tal, tot conducte d'aigües residuals construït o acceptat pel municipi per al servei general de la població, el manteniment i la conservació del qual són realitzats per ell.

ART.12- Classificació de l'usuari: És la que correspon al mateix segons la seva activitat i d'acord amb les normes de l'Institut Nacional d'Estadística (Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques).

ART.13- Contaminant compatible: És tot aquell contaminant capaç d'ésser rebut en les Instal·lacions Públiques de Sanejament i en especial en la corresponent estació depuradora sense produir pertorbacions ni avaries.

ART.14- Contaminant Incompatible: És aquell element físic, químic o biològic que d'acord amb allò que s'esmenta en l'article anterior no pot ésser acceptat en les instal·lacions públiques de sanejament.

ART.15- Demanda Bioquímica d'oxigen: És la quantitat d'oxigen consumit en l'oxidació bioquímica de la matèria orgànica continguda en l'aigua. Es determina per un procediment d'anàlisi normalitzat en un període de cinc dies (5). S'expressa en mgr. d'oxigen emprat per litre d'aigua estudiada. Es representa: BDO 5.

ART.16- Demanda química d'oxigen: És una mesura de la capacitat de consum d'oxigen d'una aigua a causa de la matèria orgànica i inorgànica present en la mateixa. La seva determinació es realitza mitjançant un assaig normalitzat en el que es mesura el consum d'un oxidant químic expressant-se el resultat en mil·ligrams d'oxigenat equivalent per litre d'aigua estudiada. Al no diferenciar entre la matèria orgànica biodegradable (inestable) i la no biodegradable (estable) no sempre és correlacionable amb la DBO5 definida anteriorment. Es representa per DQO.

ART.17- Estació depuradora d'aigües residuals: És el conjunt d'estructures, mecanismes i instal·lacions en general que permeten el tractament de les aigües residuals i els fangs.

ART.18- Flotants: Són les substàncies de menys densitat que l'aigua com olis, grasses, sèus, ceres o materials anèlegs, la separació física de les quals per gravetat de les aigües residuals, és factible amb el tractament adequat.

ART.19- Embornal: Instal·lació composta de boca, pou de caiguda i conducció fins la claveguera destinada a recollir i transportar a la xarxa les aigües superficials d'escorrentia de la via pública.

ART.20- Instal·lacions públiques de sanejament: Són el conjunt d'estructures, mecanismes, operacions i processos que permetin recollir, transportar i tractar les aigües residuals i els seus fangs incloent també els equips necessaris per la seva eliminació, recuperació o reciclatge.

ART.21- pH: És el logaritme amb signe canviat de la concentració d'ions d'hidrogen en l'aigua estudiada i mesura la seva acidesa o basicitat.

ART.22- Persona: Qualsevol individu, empresa, companyia, associació, corporació o grup amb entitat legal.

ART.23- Pretractament: És l'aplicació d'operacions o processos físics, químics i/o biològics a una aigua residual per a reduir la quantitat de polucionants o alterar la naturalesa química i/o les propietats d'alguns d'ells abans d'abocar a les Instal·lacions Públiques de Sanejament.

ART.24- Xarxa de clavegueram: Conjunt de conductes i instal·lacions en el subsòl que serveixen per a l'evacuació de les aigües residuals i/o pluvials.

ART.25- Xarxa de clavegueram d'aigües pluvials: Conjunt de conductes i instal·lacions en el subsòl que serveixen per a l'evacuació de les aigües pluvials o les definides en l'article 8 del present capítol com aigües no contaminades.

ART.26- Xarxa de clavegueram d'aigües residuals: Conjunt de conductes i instal·lacions en el subsòl que serveixen per l'evacuació d'aigües residuals de qualsevol tipus i en forma exclusiva.

ART.27- Sòlids ràpidament sedimentables: Vénen mesurats pel sediment expressat en ml/l que una mostra d'un litre estudiada diposita en el fons d'un con Imhoff durant un període de 15 minuts.

ART.28- Sòlids en suspensió: Són totes aquelles matèries flotants o en suspensió, contingudes en l'aigua o líquid estudiat i que són separades d'ells mitjançant un procés de laboratori estandaritzat. Es representa abreviadament S.S. i s'expressa en mgr/l.

ART.29- Usuari: Aquella persona (Article 22) que descarregui o provoqui abocament d'aigües residuals a les instal·lacions públiques de sanejament.

ART.30- Usuari industrial important: Tot usuari industrial de les instal·lacions públiques de sanejament el cabdal del qual ultrapassi els 100m³/dia i de l'1% de la cabuda diària de l'estació depuradora.

CAPÍTOL 3 - CLAVEGUERAM I ABOCAMENTS

3.1 – NORMES GENERALS.

ART.31- Tots els edificis, tant de vivendes com industrials hauran de satisfer les disposicions de la present ordenança.

ART.32- Totes les instal·lacions, tant existents com futures, hauran de connectar a la xarxa de clavegueram a través de la corresponent connexió.

No s'admetran abocaments a cel obert ni eliminació dels mateixos per injecció al subsòl.

En casos excepcionals es podran autoritzar abocaments a lleres públiques, o altres sistemes d'eliminació dels mateixos, ajustant-se en aquest cas a allò que estableix la llei d'aigües i disposicions complementàries i qualsevol altre tipus de legislació reguladora.

ART.33- L'Ajuntament a petició dels interessats que hauran de presentar la documentació que s'indica en Art. 57, concedirà la llicència de connexió a la seva xarxa de clavegueram.

ART.34- Les instal·lacions industrials i comercials a més a més de les especificacions de l'article anterior hauran de remetre la documentació a que fa referència el Cap. V de la present Ordenança per l'obtenció de la corresponent autorització d'abocament.

ART.35- Per la concessió de la cèdula d'habitabilitat en els edificis de vivendes i del permís d'obertura, ampliació o modificació, tant en la seva estructura com en el seu ús, de les instal·lacions comercials i industrials serà precisa l'obtenció de l'autorització d'abocament i de la llicència de connexió.

ART.36- Els usuaris que disposant d'autorització d'abocament efectuïn modificacions que afectin a les seves instal·lacions o a l'ús de les mateixes o causin variacions en l'efluent, hauran de sol·licitar una nova autorització d'abocament a la xarxa de clavegueram.

ART.37- Els usuaris de la xarxa de clavegueram hauran d'efectuar el pretractament necessari de les seves aigües residuals per complir els límits d'abocament establerts en la present Ordenança. Les esmentades instal·lacions hauran d'ésser construïdes i explotades pel propi usuari, totalment al seu càrrec.

ART.38- Les instal·lacions de pretractament a què es refereix l'article anterior, podran ésser realitzades per un sol usuari o una agrupació d'ells, sempre que aquesta darrera estigui legalment constituïda.

ART.39- El municipi, en els casos que consideri adients i en funció, de les dades que disposi, podrà exigir l'adopció de mesures especials de seguretat, a fi de prevenir accidents que poguessin suposar un abocament incontrolat a la xarxa de productes emmagatzemats de caràcter perillós.

ART.40- Les instal·lacions existents en el moment d'entrada en vigor de la present ordenança que aboquin les seves aigües residuals a la xarxa de clavegueram hauran de sol·licitar l'autorització d'abocament segons el que disposa aquesta ordenança i en el plaç i forma que es fixa en les corresponents disposicions transitòries.

ART.41- Els usuaris de la xarxa de clavegueram i les seves instal·lacions complementàries de depuració hauran de satisfer les taxes i cànoncs que per els esmentats motius els hi corresponguin. L'import de les mateixes, es fixarà en funció dels cabdals abocats i de la seva càrrega contaminant.

ART.42- L'incompliment de les condicions fixades en el present capítol serà objecte de sanció, quedant a més a més obligats els infractors a la reparació, al seu càrrec, dels danys que poguessin produir-se.

3.2 CLAVEGUERAM

DISPOSICIONS GENERALS

ART.43- A qualsevol via pública, la construcció del clavegueram haurà de precedir o, almenys, ser simultània si això fos possible, a la del paviment definitiu corresponent.

ART.44- La construcció del clavegueram, element fonamental d'urbanització, implicarà l'imposició de contribucions especials d'acord amb allò que disposa la llei, quan les obres siguin realitzades pel municipi.

ART.45- Es podrà autoritzar als particulars l'execució, per ells mateixos, de trams de claveguera en la via pública.

Aquest suposat voldrà dir, que l'interessat podrà optar per la presentació d'un projecte propi que haurà d'esser informat favorablement pels serveis tècnics municipals o bé sol·licitar d'aquesta última la redacció del mateix, satisfent les taxes i exaccions que li siguin repercutibles. En qualsevol cas, el sol·licitant haurà d'ingressar una fiança del 100% de l'import del pressupost de l'obra, com a fons de garantia. Aquesta li serà retornada una vegada rebuda definitivament l'obra.

ART.46- La construcció de trams de clavegueram per part de particulars obliga a aquests a restituir en igualtat de condicions a les preexistents, els béns, tant públics com privats, que haguessin resultat afectats.

ART.47- Totes les edificacions i instal·lacions industrials, davant la façana de la qual existeixi clavegueram, hauran de connectar obligatòriament al mateix els seus sistemes d'abocaments i d'acord amb les prescripcions que en la present ordenança s'especifiquen.

A les zones en què el clavegueram sigui de tipus separatiu només s'admetran aigües residuals tant domèstiques com industrials, quedant prohibit totalment la connexió de baixants o qualsevol altre conductor de pluvials o d'aigües industrials no contaminades.

ART.48- Si la finca té façana a més d'una via pública, amb xarxa pròpia de clavegueram, el propietari podrà sol·licitar mitjançant petició raonada al municipi, la connexió o qualsevol d'elles. L'esmentada petició ha d'esser informada favorable o desfavorablement en el termini màxim de dos mesos.

ART.49- Quant no existeixi clavegueram públic davant de la finca, però sí a una distància inferior a 100 metres, mesurats des de la intersecció del terme del solar més proper a la claveguera, amb la línia de façana i seguint les alineacions dels vials afectats pel longitudinal de la connexió, el propietari haurà de conduir les seves aigües residuals al clavegueram mitjançant la construcció d'un clavegueró longitudinal que podrà ser sol·licitat i construït mancomunadament per tots els propietaris de finques situades en l'esmentat tram.

ART.50- Si la distància de la finca a la claveguera amidada segons allò que especifica l'Article 52 fos superior a 100 metres, no s'autoritzarà l'edificació ni l'ús industrial del solar, llevat de que el propietari prèvia o simultàniament a la petició de llicència d'edificació o ús, presenti projecte de desguàs que haurà d'esser aprovat per l'ajuntament.

Mentre les obres de canalització del desguàs no s'hagin finalitzat correctament, no es concediran, ni el permís d'habitabilitat, ni la llicència industrial.

ART.51- En els casos excepcionals, en que s'autoritzi l'abocament a la llera pública, s'haurà de complir allò que disposa l'Art.33 d'aquest Capítol.

ART.52- Els propietaris d'aquells edificis ja construïts a l'entrada en vigor de la present Ordenança s'atendran a les prescripcions següents:

52-1) Si tinguessin desguàs per mitjà d'un pou negre o fosa sèptica, la connexió de la qual a la xarxa de clavegueram sigui tècnicament possible, venen obligats a enllaçar l'esmentat desguàs amb la mateixa, a través d'un clavegueró, a modificar la xarxa interior de la finca per a connectar-la amb l'esmentat clavegueró i a aixovar l'antic sistema. En aquest cas i transcorregut el termini d'un mes a partir del requeriment que a l'efecte haurà de dirigir el municipi a l'interessat, sense que aquest hagi sol·licitat el clavegueró de desguàs, l'administració procedirà a la seva construcció fins a la línia de façana amb càrrec a aquell. Així mateix aplicarà les sancions que procedeixin.

Les edificacions que es trobin en el suposat anterior, però que no tinguin clavegueram a una distància inferior a 100 metres, amidats segons allò que s'especifica en l'article 45, que hauran de complir les prescripcions anteriorment esmentades a partir del moment en que s'executi i posi en servei la xarxa on s'han de connectar.

52-2) Si els edificis tinguessin desguàs a cel obert, directa o indirectament, sense tractament previ o amb un tractament insuficient estan obligats a connectar l'esmentat desguàs amb la xarxa de clavegueram. Transcorregut el termini d'un mes des del requeriment pel municipi al propietari interessat, per tal de que s'elimini l'abocament anòmal, sense que aquest ho hagi portat a terme o sol·licitat el clavegueró de desguàs, l'administració procedirà a la seva construcció amb càrrec a

aquell, aplicant-se les sancions que procedeixin mentre no es modifiqui la seva xarxa interior per l'escomesa correcte amb el clavegueró, independentment a aquelles en les que s'haguessin de dur a terme per l'abocament a cel obert. En el suposat de trobar-se la finca afectada, a una distància superior a 100 metres de la xarxa existent, amidats com indica l'Article 48 i mentre no es construeixi el clavegueram on s'ha de connectar, podrà admetre's l'abocament en la forma en que consuetudinàriament es vingués realitzant, sempre i quan s'estableixin les mesures correctores de la qualitat del mateix que ho facin admissible en la llera pública.

ART.53- Les vivendes unifamiliars en zones on hi manqui el clavegueram, podran portar a terme individualment la recollida i depuració de les aigües pluvials i residuals.

Per això sotmetran als serveis tècnics de l'ajuntament, els dispositius i processos en que es basaran mitjançant la presentació de la corresponent memòria descriptiva i plànols dels mateixos.

L'aprovació de la instal·lació, necessària per poder habitar la finca, no eximeix del posterior connexionat a la xarxa general de clavegueram, quan aquesta el construeixi.

ART.54- Sense la pertinent llicència de l'Ajuntament, cap persona podrà efectuar connexions, ni qualsevol obra ni altra manipulació sobre la xarxa existent.

ART.55- L'abocament des d'un edifici a la claveguera pública podrà realitzar-se directament o mitjançant clavegueró longitudinal.

ART.56- Quan tècnicament fos necessari, podrà autoritzar-se l'abocament de varis edificis a un mateix clavegueró, sempre que la servitud o servituds que a l'efecte es construeixin estiguin degudament inscrites en el registre de la propietat.

ART.57- El o els peticionaris de llicència de clavegueró o de clavegueró longitudinal, presentaran un plànol de la xarxa de desguàs interior de l'edifici en planta i alçat, a escales respectives 1:100 i 1:50, detallant expressament els sifons generals i la ventilació aèria.

En el cas de peticionaris de caràcter industrial hauran de complir a més a més els articles 101 i següents.

ART.58- A més a més de guardar en la construcció les disposicions i dimensions adequades per un desguàs correcte, hauran de complir-se les següents prevencions:

58.1) El diàmetre interior del clavegueró no serà en cap cas inferior a 30 cm.

58.2) Tots els aparells amb desguàs de les vivendes o instal·lacions, tindran el seu propi sifó i, de no haver circumstàncies que aconsellin una altra cosa, hauran també d'instal·lar-se uns sifons generals en cada edifici per evitar el pas de gasos i múrids.

58.3) Entre l'escomesa del clavegueró i el sifó general de l'edifici, es disposarà obligatòriament una tuberia de ventilació sense sifons ni tancament de cap classe, que sobrepassi en dos metres el darrer pla accessible de l'edifici i que haurà de situar-se com a mínim a uns altres dos metres de distància del predi veïns.

Per l'esmentada tuberia, podran conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure ventilació, els punts laterals de recollida estiguin degudament protegits per sifons o reixes antimúrids.

58.4) Les baixants de l'edifici podran servir per ventilació aèrea, substituint a la tuberia destinada a aquest fi, per la qual cosa hauran de satisfer les condicions fixades en l'apartat anterior.

58.5) En els edificis ja construïts, les conduccions d'aigües pluvials podran ser usades com xemeieies de ventilació, sempre i quan siguin susceptibles d'apartar-se a les condicions assenyalades anteriorment i desguassin directament al clavegueró.

ART.59- L'administració per sí o per ens interposat construirà els claveguerons en el trajecte comprés entre claveguera pública i la partió de la propietat i procedirà a la reposició del paviment i altres serveis afectats, tot això a càrrec del propietari i d'acord amb la valoració contradictòria que a tal efecte es realitzi. Les obres es començaran dins dels quinze dies següents al de la justificació d'haver-se efectuat els ingressos previstos en les Ordenances Fiscals pels drets de llicència i com dipòsit del cost d'obra.

ART.60- La construcció de la part de clavegueró corresponent a l'interior de la finca, serà executada per l'interessat, d'acord amb les indicacions que els Serveis Tècnics li formulin per a una correcta connexió i un adequat compliment d'allò que s'indica en l'Article 58 d'aquesta Ordenança. Les esmentades indicacions tenen caràcter obligatori.

ART.61- Aquells que hagin obtingut llicència per a la construcció d'un clavegueró longitudinal, i sempre que la secció, el cabdal o qualsevol altre consideració de tipus tècnic ho permetin, hauran d'admetre en el mateix les aigües públiques i les procedents de finques d'aquells particulars que obtinguin la corresponent autorització del municipi. Per a la consecució de l'esmentada autorització, serà necessari l'acord entre ell i els propietaris del clavegueró i el peticionari, en el sentit de contribuir junt amb la resta dels usuaris presents i futurs, a les despeses que va originar la seva construcció i als que ocasioni la seva conservació i manteniment, de forma que el cost dels esmentats conceptes resulti finançat per tots els qui l'utilitzin.

En el suposat de no existir acord entre ell o els propietaris del clavegueró i el nou peticionari, s'haurà d'acomplir allò que decideixi el municipi, que repartirà el cost de construcció, conservació i manteniment del tram comú en tants parts iguals com escomeses reals tingui el clavegueró, prescindint de la possible existència d'escomeses subsidiàries.

ART.62- Al variar-se la disposició de les vies públiques pel municipi, la competència de la qual en depenen, podrà ordenar-se la modificació o la variació d'emplaçament del clavegueró longitudinal, sense dret per part dels interessats a indemnització de cap mena.

ART.63- Seran condicions prèvies per la connexió d'un clavegueró o clavegueró longitudinal, a la xarxa existent:

63.1) Que l'efluent satisfaci les limitacions físico-químiques que fixa la present Ordenança.

63.2) Que la claveguera estigui en servei.

En el suposat d'existir alguna canalització fora d'ús que pogués conduir l'abocament des del clavegueró fins la xarxa general, per la seva nova posta en servei serà necessària l'autorització del municipi, després de la corresponent inspecció i comprovació de la mateixa. Les despeses que ocasionin els treballs esmentats seran per compte del peticionari independentment del resultat de l'informe emès.

ART.64- Al portar-se a terme la construcció de noves clavegueres públiques, s'anul·laran tots els desguassos particulars que, amb caràcter provisional s'haguessin autoritzat a les finques amb façana davant de la nova xarxa (claveguerons longitudinals o empalmes als mateixos), essent obligatòria la connexió directa a aquesta última.

Per les esmentades finques amb desguàs provisional, s'estableixen les següents normes:

64.1) Si la nova claveguera en construcció discorre a una profunditat igual o més petita de 2,50 metres respecte a la rasant de la via pública, no es permetrà la construcció de claveguerons de desguàs a la nova claveguera, des de l'iniciació de les obres de pavimentació fins tres anys després del seu termini, prenent com a data per a aquesta darrera la recepció definitiva de l'obra si aquesta s'ha portat a terme per contracte.

64.2) Quan la profunditat respecte a la rasant de la via pública sigui superior a la 2,50 metres, podrà autoritzar-se l'execució de claveguerons de desguàs durant el període fixat en el paràgraf anterior, sempre que tècnicament sigui possible la seva realització en mina, i així s'executi de forma que el nou paviment de la calçada no pugui sofrir perjudici de cap mena en l'esmentat termini de tres anys.

64.3) Tot allò que disposen els dos paràgrafs anteriors s'entendrà sense perjudici d'allò que estableixin les Ordenances sobre obertures de rases, calicates i altres en la via pública.

Les obres necessàries pels empalmes a noves clavegueres durant el període de construcció d'aquestes es portaran a terme per la persona jurídica (Administració o contracte), que les executi. A aquest fi es valorarà independentment cada clavegueró i el propietari respectiu haurà d'ingressar a l'Ajuntament l'import d'aquell, pel seu abonament al constructor de la claveguera.

ART.65- Les normes de l'article anterior són extensives a qualsevol altre tipus d'escomesa a la xarxa de clavegueram, llevat de les diferències de caràcter fiscal que hagin d'aplicar-se.

Serà d'obligat compliment, també, en aquest cas, allò que disposa aquesta Ordenança sobre obertura de rases, calicates i altres en la via pública.

ART.66- Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per gravetat, l'elevació haurà d'esser realitzada pel propietari de la finca.

En cap cas podrà exigir-les al municipi responsabilitat de cap mena, pel fet de que, a través del clavegueró de desguàs puguin penetrar en una finca particular aigües procedents de la claveguera pública.

ART.67- La conservació i manteniment de les connexions a la xarxa de clavegueram, serà a càrrec dels propietaris de la instal·lació, que són els únics responsables del seu perfecte estat de

funcionament. Cas de que algun o tots dels esmentats aspectes fossin realitzats per qualsevol ens públic o societat de serveis, les càrregues corresponents es repercutiran íntegrament sobre l'usuari.

ART.68- Davant de qualsevol anomalia, o desperfecte que impedis el correcte funcionament del clavegueró, l'Ajuntament requerirà al propietari perquè en el termini que se li senyali, procedeixi, prèvia llicència, a la seva reparació o neteja. Transcorregut l'esmentat termini, sense que es realitzin les obres pertinents, l'Administració procedirà a la seva execució amb càrrec al titular del clavegueró.

Si es tractés d'un clavegueró longitudinal amb més d'un empalme, el requeriment es farà únicament al propietari o propietaris del mateix que es trobin degudament inscrits en el registre de la propietat, sense perjudici del seu dret a repartir les despeses que la reparació ocasioni, entre tots els usuaris.

Les obres de reparació, neteja o qualsevol altre que per part l'administració s'hagin portat a terme per un correcte funcionament del clavegueró i a que es fa referència anteriorment, comprendran només el tram de desguàs situat a la via pública, havent-me de portar a terme pel propietari, les del tram interior de la finca.

ART.69- El municipi, es reserva el dret a la realització de qualsevol treball de construcció, reparació, neteja o variació de claveguerons o de remoció o reposició de paviments efectuats per aquells.

ART.70- L'execució de tot tipus d'elements que pertanyen a una xarxa de sanejament, s'atendrà a allò que exposa en la present ordenança, i en els aspectes no contemplats en ella, a la normativa del M.O.P.U. i/o a l'expressada pels organismes competents en la zona de la seva ubicació.

Les instal·lacions industrials hauran de satisfer a més a més els articles següents :

ART.71- Les connexions a la xarxa han d'ésser independents per a cada indústria.

ART.72- Tota instal·lació d'abocament d'aigües industrials disposarà d'una arquilla de registre, no inferior a 1,00 per 1,00 metres, amb pates d'accés situada 1 metre per sota del clavegueró, situat aigües a baix de la instal·lació d'homogeneïtzació i/o depuració pròpia si existeix, i en tot cas que sigui el més propera possible a la sortida de la instal·lació. Haurà de situar-se com a mínim a 1 metre de qualsevol accident (reixes, reduccions, corbes, etc.) que puguin alterar el flux normal de l'efluent. El registre haurà d'ésser accessible en tot moment als serveis tècnics competents, per a l'obtenció de mostres.

ART.73- En el suposat d'existir Agrupacions d'indústries legalment constituïdes, que conjunta o exclusivament portin a terme actuacions de millora dels efluentes, haurà d'instal·lar-se a la sortida de les corresponents depuradores, una arqueta de registre com la indicada en l'article anterior. De les mostres obtingudes en ella, es deduirà la idoneïtat o la falta de qualitat de l'efluent. En el suposat de que aquest últim no sigui apte per al seu abocament a la xarxa pública, les corresponents sancions s'imposaran a la persona jurídica de l'agrupació.

Les prescripcions d'aquest apartat i en previsió de la possible desaparició de l'ens legals representatius, així com per a la determinació de les possibles responsabilitats individualitzades i la seva quantia en el suposat de no utilització o ús incorrecte de la instal·lació depuradora, no

exclueixen que totes i cada una de les indústries pertaneixents a l'agrupació, hauran de posseir la seva corresponent arquilla per a prendre les mostres.

ART.74- En la construcció de sistemes particulars complets de clavegueram (urbanitzacions, polígons, industrials, etc.) s'imposaran dos tipus de servituds, que permetin possibles reparacions i protegeixin contra intrusions vegetals productors d'avaries.

74.1) Servitud de claveguera. Comprèn una franja longitudinal paral·lela a l'eix de la claveguera i al llarg de la mateixa, en la que està totalment prohibida l'edificació i la plantació d'arbres o altres vegetals d'arrel profunda.

La seva amplada a cada costat de l'eix ve donada per l'expressió: $hs=Re +1$, expressat en metres i on Re és el ràdio exterior horitzontal de la claveguera en la seva part més ampla (junta).

74.2) Servitud de protecció de col·lector. Comprèn una franja definida igual que l'anterior en la que sí està permesa l'edificació però no l'existència d'arbres o plantes d'arrel profunda.

La seva amplada és: $hp = Re + 3$, expressant en metres.

3.3 ABOCAMENTS

Queda totalment prohibit l'abocament directe o indirecte a la xarxa general de :

ART.75- Substàncies sòlides o llefiscoses en quantitats o grossàries tals que per obstrucció o sedimentació impedeixen el correcte funcionament de la claveguera o dificultin els treballs de conservació i manteniment com per exemple i en relació no exhaustiva : quitrà, sorra, escombraries, fang, carbonet, cendra, ceres, deixalles d'animals, fems, fuel-oil , ossos, fusta, metalls, palla, pèl, peces de reixeta, plàstics, plomes, sang, serradures, draps, vidre, encenalls, vísceres, etc., així com elements de vaixel·la o envasos de paper o plàstic tot i que hagin estat triturats en molins de deperdicis.

ART.76- Qualsevol quantitat de líquids o gasos inflamables com benzina, gas-oil, petroli i productes intermitjos de destil·lació, acetilè, benzè, naftalè, toluè, xilè, dissolvents orgànic, olis volàtils, etc.

ART.77- Troços de carbur càlcic i d'altres substàncies sòlides potencialment perilloses com bromats, clorats, hidrurs, perclorats, peròxids, etc.

ART.78- Qualsevol quantitat de matèries que puguin donar lloc a barreges inflamables o explosives amb l'aire. En cap moment les mesures efectuades amb un explosímetre han de donar valors superiors a un 10% del límit inferior d'explosivitat en el punt d'abocament ni en cap altre punt de la xarxa.

ART.79- Sòlids, líquids i gasos tòxics per ell mateix o per interacció amb altres elements de l'efluent que puguin constituir un perill per al personal encarregat de la conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram o ocasionar molèsties públiques.

Les concentracions màximes admissibles en l'atmosfera de treball per als gasos nocius més freqüents no excediran de :

Diòxid de sofre (SO₂).... 5 parts per milió.

Monòxid de carboni (CO).... 100 parts per milió
Cloro..... 1 part per milió
Sulfhídric (SH₂).....20 parts per milió
Cianhídric (CNH).....10 parts per milió

ART.80- Gasos procedents de motors d'explosió.

ART.81- Dissolvent orgànics i pintures en qualsevol proporció

ART.82- Abocaments compostats per matèries grasses, olis vegetals o minerals no biodegradables el contingut del qual en aquestes matèries excedeixi dels límits que posteriorment s'assenyalen .

ART.83- Productes corrosius que puguin produir deterioració en la xarxa general o en les instal·lacions de depuració.

ART.84- Productes que puguin reaccionar entre sí amb les restants aigües residuals o amb els materials constituents de la xarxa, donant lloc a qualsevol dels productes esmentats explícitament en la present Ordenança com prohibits o limitats, excedint en aquest darrer cas als valors admissibles.

ART.85- Les instal·lacions industrials hauran de satisfer a més a més d'allò que estipulen les disposicions anteriors les limitacions que per contaminants específics i amb la diferenciació per als casos d'Usuari Industrial Important (U.I.I.) i d'Usuari en general (U) s'estableixen en els articles següents .

ART.86- Els paràmetres que a continuació s'expliciten hauran d'oscil·lar o ser inferiors als valors que s'indiquen.

	U.S.	U
PH	6-10	5,5-11
T (en °C)	40	50
Sòlids en suspensió	1000 mgr/l	1200 mgr/l
DBO ₅	1000 mgr/l	1500 mgr/l
DQO	2000 mgr/l	3000 mgr/l
DQO/DBO ₅	2	2

ART.87- En el suposat de que algun usuari desitgés veure incrementats els valors fixats en l'article anterior, haurà de sol·licitar del municipi el corresponent permís, indicant els valors que preveu abastar. Cas de que li sigui concedit, haurà de complir amb les noves prescripcions que se li imposin i satisfer el nou cànon que per major càrrega contaminant li correspongui.

ART.88- Els elements que a continuació es detallen no podran trobar-se en les aigües residuals en concentracions instantànies superior a les que es detallen a continuació:

	U.I.I	U
Grases	150 mgr/l	250 mgr/l
Sòlids ràpidament sedimentables	10 mgr/l	15 mgr/l
Cianurs (en CN -)	2 mgr/l	5 mgr/l
Diòxid sofre (SO ₂)	5 mgr/l	10 mgr/l
Fenols totals (Cg H ₅ OH)	0,5 mgr/l	1 mgr/l
Formaldehid (HCHO)	15 mgr/l	10 mgr/l
Sulfats (en SO ₃)	500 mgr/l	1000 mgr/l

Sulfurs (en S=)	5 mgr/l	10 mgr/l
Alumini (AL)	20 mgr/l	30 mgr/l
Arsènic (AS)	1 mgr/l	2 mgr/l
Bari (BA)	10 mgr/l	20 mgr/l
Boro (B)	3 mgr/l	4 mgr/l
Cadmi (Cd)	0,5 mgr/l	1 mgr/l
Coure (Cu)	3 mgr/l	5 mgr/l
Crom hexavalent (Cr)	0,5 mgr/l	0,7 mgr/l
Crom total (Cr)	5 mgr/l	10 mgr/l
Cinc (Zn)	5 mgr/l	10 mgr/l
Estany (Sn)	1 mgr/l	2 mgr/l
Ferro (Fe)	1 mgr/l	2 mgr/l
Manganès (Mn)	2 mgr/l	4 mgr/l
Mercuri (Hg)	0,3 mgr/l	1 mgr/l
Níquel (Ni)	2 mgr/l	5 mgr/l
Plom (Pb)	1 mgr/l	2 mgr/l
Seleni (Se)	10 mgr/l	20 mgr/l

ART.89- En cap cas s'autoritzaran abocaments, el contingut del quals en les matèries esmentades en l'article anterior, superi els valors que en ell s'estableixen.

ART.90- Queda prohibit abocar les deixalles d'isòtops radioactius que incompleixin les Reglamentacions establertes al respecte pels organismes competents en la seva regulació i control.

ART.91- Els cabdals punta abocats a la xarxa no podran excedir del quintuple (5 vegades) en un interval de quinze (15) minuts o dues vegades i mitja (2,5) en una hora del valor promig dia en el cas de l'usuari industrial important, mentre que per l'usuari en general aquests valors seran del sextuple (6) vegades pel primer cas i del quàdruple (4 vegades) pel segon.

ART.92- Haurà de controlar-se especialment el cabdal i la qualitat de l'efluent en el cas de neteja de tancs, tancament vacacional amb buidat dels mateixos o circumstàncies anàlogues.

ART.93- Queda totalment prohibit, llevat d'alguns casos del capítol V (Variacions temporals de perill) d'emprar aigua de dilució en els abocaments.

ART.94- Quan existeixi xarxa d'aigües pluvials no podran abocar-se al clavegueram aigües industrials no contaminades, bé siguin de refrigeració o qualsevulla d'altres.

ART.95- En el suposat de que els efluent no satisfacin les condicions i limitacions que s'estableixin en el present capítol l'usuari queda obligat a la construcció, explotació i manteniment al seu càrrec de totes aquelles instal·lacions de pretractament, homogeneïtzació o tractament que siguin necessaris.

ART.96- Queda prohibit l'abocament a la xarxa per part tant de les indústries farmacèutiques com dels centres sanitaris, d'aquells fàrmacs obsolets i caducs que tot i no havent estat esmentats de forma expressa anteriorment, puguin produir greus alteracions en les estacions depuradores encara que sigui en petites concentracions, com per exemple els antibiòtics.

CAPÍTOL 4 - VARIACIONS TEMPORALS DE PERILL

ART.97- S'entendrà que existeix una variació temporal de perill quan, degut a un accident en les instal·lacions de l'usuari, existeixi risc imminent de produir-se, o es produeixi un abocament inusual a la xarxa de clavegueram que pugui ésser potencialment perillós per a la inseguretat física de les persones, instal·lacions, estació depuradora o bé la pròpia xarxa.

Així mateix i sota la mateixa denominació s'inclueixen aquells cabdal que excedeixin del doble de màxim autoritzat per a la denominats usuaris importants.

ART.98- Davant d'una situació de variació temporal de perill, l'usuari haurà de comunicar urgentment, per telèfon, al municipi, la situació produïda amb objecte d'evitar o reduir al mínim els danys que poguessin provocar-se. A aquest efecte li seran comunicats pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament les mesures a emprar.

L'usuari haurà també, i a la major brevetat possible, fer ús de totes aquelles mesures de què disposi a fi d'aconseguir que els abocaments ho siguin en la mínima quantitat possible o reduir al màxim la seva perillositat.

En un termini màxim de 7 dies l'interessat haurà de remetre a l'ajuntament un informe detallat d'allò que hagués passat. Haurà de figurar en ell com a mínim i a títol d'exemple: Nom i identificació de l'empresa, ubicació de la mateixa, cabdal, matèries abocades, causa de l'accident hora en que es va produir, correccions efectuades "in situ" per l'usuari, hora en què es va establir el contacte telefònic amb els telèfons de signats per l'Ajuntament, etc. i en general totes aquelles dades que permetin als serveis tècnics de l'Ajuntament, una correcta interpretació de l'imprevist i una adequada valoració de les seves conseqüències.

ART.99- L'ajuntament facilitarà als usuaris importants un model de les instruccions a seguir en una variació temporal de perill.

En l'esmentat model figurarà en primer lloc els números telefònics als que l'usuari haurà de comunicar l'emergència, el primer dels quals serà quant existeixi el de l'estació depuradora receptora de l'efluent anòmal. En el suposat de no poder comunicar amb l'esmentada estació, haurà d'efectuar-lo amb els següents i en l'ordre que s'indiqui. Establerta la pertinent comunicació l'usuari haurà d'indicar el tipus de productes i qualitat dels mateixos que s'hagin abocat a la claveguera.

En les instruccions s'inclouran pel propi usuari les mesures a prendre per part d'ell mateix, per contrarestar o reduir al mínim els efectes nocius que poguessin produir-se. En aquestes instruccions particulars de cada usuari es preveniran els accidents més perillosos que poguessin produir-se en funció de les característiques dels seus propis processos industrials.

Les instruccions es redactaran de forma que siguin fàcilment comprensibles pel personal poc qualificat i es situaran en tots els punts estratègics del local i especialment en els llocs en que els operaris hagin d'actuar per portar a terme les mesures correctores.

ART.100- La necessitat de disposar de les instruccions d'emergència per un usuari determinat es fixaran en l'autorització de l'abocament a la xarxa de clavegueram o per resolució posterior. En la

mateixa autorització o resolució s'establirà al mateix temps el text de les instruccions i els llocs mínims en que hagin de col·locar-se essent ambdós aspectes objecte d'aprovació o inspecció en tot moment pels serveis tècnics o personal de servei de l'Ajuntament.

CAPÍTOL 5 – DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

ART.101- Les instal·lacions industrials i comercials, tant per a l'obtenció de la llicència de connexió a la xarxa com de l'autorització d'abocament, hauran d'aportar la documentació que a continuació es detalla:

101.1) Nom i domicili de la indústria o comerç i representant legal de la mateixa.

101.2) Ubicació de les instal·lacions industrials o comercials.

101.3) Plànol de situació.

101.4) Superfície ocupada.

101.5) Nº d'empleats.

101.6) Lloc en què es pretén connectar amb la xarxa de clavegueram existent o sistema de desguàs previst.

101.7) Plànols de detall (Art.57) de les obres de connexió i de l'arquilla de registre.

101.8) Matèries primes o productes semi-elaborats que intervenen en l'origen del seu procés industrial expressant la quantitat utilitzada o prevista a utilitzar en unitats usals de mesura.

101.9) Descripció de les operacions bàsiques realitzades exceptuant els detalls que poguessin considerar-se confidencials de l'empresa o objecte de patent. S'explicitarà especialment la previsible diferència entre aigua d'abastament i aigua abocada bé sigui per la seva incorporació al procés com a matèria prima o qualsevol altre tipus de consum.

101.10) Cabdals d'aigua d'abastament i els seus usos, indicant la quantitat emprada en el procés, l'absorbida pel mateix, el cabdal per refrigeració, ús sanitari o qualsevol d'altre que pugués existir.

101.11) Xarxa interior de recollida i evacuació d'abocaments líquids.

101.12) Dispositius de seguretat adoptats per preveure accidents en els elements d'emmagatzematge de matèries primes o productes elaborats líquids susceptibles d'ésser abocats a la xarxa de clavegueram.

101.13) Cabdal d'aigua residual indicant el valor mig diari, el màxim horari i en el cas de grans usuaris la freqüència d'aquest darrer.

101.14) Producció de l'empresa expressada en unitat usals.

101.15) Productes i qualitat dels mateixos que seran transportats per les aigües residuals, amb justificació del compliment de la present Ordenança.

101.16) Resultats de les anàlisis de posta en marxa realitzades.

CAPÍTOL 6 - INSPECCIÓ I CONTROL

ART.102- Les inspeccions i controls que s'efectuïn sobre les instal·lacions, abocaments d'aigua a la xarxa de clavegueram, obres de connexió a la mateixa, i en el seu cas, equips correctors instal·lats, tenen per objecte la comprovació del compliment per part dels usuaris d'allò que disposa la present ordenança i en concret d'allò que exigeix en l'autorització d'abocament a la xarxa de clavegueram.

ART.103- Les inspeccions i controls podran ésser realitzats per iniciativa de l'Ajuntament quan ho consideri oportú o a petició dels propis interessats. Hauran de portar-se a cap pels Serveis Tècnics municipals de l'Ajuntament o ens en qui oficialment hagi delegat aquests treballs.

ART.104- Els usuaris facilitaràn al personal de l'Ajuntament l'accés a les instal·lacions objecte de la inspecció a fi de que puguin procedir als controls que es considerin adients.

ART.105- El personal encarregat dels treballs d'inspecció i control hauran d'acreditar la seva identitat mitjançant documentació expedida per l'Ajuntament.

ART.106- L'autorització d'accés a les instal·lacions en les hores en que es realitzin activitats en els locals de l'usuari haurà d'ésser concedida sense necessitat de comunicació prèvia.

ART.107- La negativa a facilitar les inspeccions i controls a subministrar les dades i mostres sol·licitades o les dilacions i retards no justificats en permetre l'accés als representats de l'Ajuntament, seran objecte de sanció.

ART.108- Una vegada realitzada la inspecció s'aixecarà una acta en la que es farà constar les dades d'identificació de l'usuari, la persona o persones que han atès a l'inspector, les operacions o controls realitzats, els resultats de les mediacions efectuades "in situ", les mostres que s'han pres indicant la seva procedència i característiques (puntual, integrada, etc) i qualsevol altre fet que es consideri oportú fer constar per qualsevol de les parts.

Aixecada l'acta es signarà per l'inspector de l'Ajuntament i el representat de l'usuari, quedant una còpia de la mateixa en poder de l'empresa.

ART.109- Quan l'usuari o agrupació d'usuaris hagi de construir una planta de tractament per poder satisfer els límits fixats a l'abocament d'aigües a la xarxa de clavegueram, es procedirà a una inspecció prèvia a la concessió de l'autorització definitiva de l'abocament.

ART.110- En el suposat de l'article anterior seran objecte d'inspecció i control:

110.1) Les instal·lacions i processos que generin aigües residuals, excepte les que siguin objecte de patent o secret industrial.

110.2) Els magatzems de productes líquids l'abocament dels quals a la xarxa, encara que sigui per accident, sigui considerat perillós.

110.3) Els elements de seguretat construïts amb el fi d'evitar imprevistos a conseqüència dels quals poguessin ésser abocats a la xarxa productes perillosos.

110.4) Els sistemes de subministre d'aigua a l'empresa tant si procedeixen d'una xarxa pública d'abastament com de fonts pròpies. S'inclueix en aquest apartat els equips de medició de cabdals i comptadors volumètrics totalitzadors.

110.5) La xarxa interior de recollida i concentració d'aigües residuals.

110.6) La xarxa interior de recollida i concentració d'aigües pluvials i aigües no contaminades.

110.7) Les instal·lacions de tractament de les aigües residuals prèvies a l'abocament d'aquesta darrera a la xarxa.

110.8) Les instal·lacions de control i mesura de l'aigua tractada anteriors al seu abocament a la xarxa.

110.9) Les obres de connexió a la xarxa (claveguerons, sifons, arquilles, etc).

110.10) Tots aquells elements no indicats anteriorment i que es considerin d'interès.

ART.111- La inspecció i control a què es refereix el present Capítol consistirà total o parcialment en:

111.1) Revisió de les instal·lacions.

111.2) Comprovació dels elements de mesura instal·lats.

111.3) Presa de mostres instantànies o integrades per al seu posterior anàlisi en laboratori.

111.4) Realització "in situ" de les mediacions i anàlisis que es considerin adients.

ART.112- Els usuaris de la xarxa de clavegueram el subministre de l'aigua de la qual, procedeixi en tot o en part de fonts pròpies, hauran de remetre mensualment a l'Ajuntament i en els impresos facilitats per aquest, els volums d'aigua de les esmentades fonts utilitzades.

L'Ajuntament podrà exigir als usuaris que consideri adients la remissió periòdica de dades sobre aspectes relacionats amb la qualitat i quantitat de l'aigua residual abocada a la xarxa. Tal exigència s'haurà de fer constar en l'autorització d'abocament al clavegueram o en resolució posterior.

ART.113- Quan la inspecció es realitza per iniciativa de l'usuari, per a la medició directa de la pol·lució i aplicació de la taxa, aquell haurà:

1r. De dirigir-se tres mesos abans del mes d'abocament màxim.

2on. De declarar el mes de l'any durant el qual, l'abocament polucionant és màxim i els mesos durant els quals la seva activitat és nul·la o dèbil.

3er. D'aportar la documentació especificada en l'article 101, amb especial atenció a la construcció de l'arquilla de registre i resultats de les anàlisis realitzades.

4art. De fer possible la posta "in situ" dels aparells de mesures utilitzades per l'ens o en qui es delegui.

ART.117- Quan la inspecció es realitza per iniciativa de l'Ajuntament o ens en qui es delegui, per a la seva medició directa de la població i aplicant la taxa, aquell haurà d'avisar a l'usuari com a mínim tres mesos abans d'efectuar la medició, l'usuari per la seva part està obligat a :

1er. Construir en el termini de tres mesos a partir de la data de la notificació, les obres necessàries que permetin mesurar el cabdal en continu durant la campanya de medició.

2on. Declarar el mes de l'any durant el qual l'abocament polucionant és màxim i els mesos durant els quals la seva activitat és nul·la o dèbil.

3er. Aportar la documentació especificada en l'article 101 amb especial atenció a la construcció de l'arquilla de registre i resultats de les anàlisis realitzades.

4rt. Fer possible la posta "in situ" dels aparells de mesures utilitzats per l'Ajuntament o entitat e qui delegui.

CAPÍTOL 7 – RESOLUCIONS, SANCIONS I RECURSOS

ART.115- En base als resultats de la inspecció, anàlisi, controls o qualsevol altre prova que en el seu cas s'hagués realitzat, l'Ajuntament resoldrà el que procedeixi.

Les resolucions, que seran comunicades a l'interessat, contindran els resultats obtinguts i les mesures a adoptar si les hagués.

ART.116- Es consideraran infraccions i seran objecte de sanció administrativa sense perjudici de que davant la índole de les mateixes s'adopti una altra via de les previstes en la legislació vigent, les següents:

116.1) La construcció i/o modificació de claveguerons, clavegueres o connexions a la xarxa general de clavegueram i d'instal·lacions annexes a la mateixa tot i que quan uns i altres fossin de propietat particular sense obtenir prèvia llicència o sense ajustar-se a les condicions que figurin en la hagués estat concedida o als requeriments generals de la present Ordenança.

116.2) L'ús de la xarxa municipal de clavegueram, claveguerons, connexions i instal·lacions annexes sense prèvia autorització o sense ajustar-se a les condicions de la mateixa.

116.3) Els danys a la xarxa municipal de clavegueram, les seves obres i instal·lacions de tota classe ja siguin causades maliciosament o per negligència.

ART.117- Respondran de les infraccions:

117.1) En el suposat de que els dos primers apartats de l'Article anterior el o els titulars de la llicència o la persona obligada a obtenir la llicència omesa.

117.2) En el cas del tercer apartat l'ens jurídic bé sigui empresa o persona física que per sí o a través d'agents a les seves ordres siguin responsables dels danys.

ART.118- Tot dany de les obres o instal·lacions de la xarxa municipal de clavegueram obligant al causant del mateix a la reparació i reposició dels bens afectats al seu primitiu estat, sense perjudici de a més a més imposar-se al mateix la corresponent sanció i de ser-li exigides també la resta de responsabilitats a que hi hagi lloc.

La reparació i reposició hauran d'executar-se per l'infractor al seu càrrec i dins del plaç que li senyali l'Ajuntament o per aquest mateix també a càrrec d'aquell si així ho considera convenient.

Si l'infractor en el plaç assenyalat no hagués executat les obres que se li ordenarà, aquestes es portaran a terme en forma subsidiària per l'Ajuntament i l'import de les mateixes s'exigirà per via d'apremi.

ART.119- A més a més de la imposició de multes en cas d'infracció, podran adoptar-se segons procedeixi les següents mesures:

119.1) Ordenar la suspensió dels treballs d'execució de l'obra o instal·lació indegudament realitzats.

119.2) Ordenar a l'infractor que en el plaç que se li senyali presenti la sol·licitud de llicència ajustat als termes d'aquesta ordenança.

119.3) Ordenar a l'infractor que en el termini que a l'efecte s'assenyali introdueixi en les obres o instal·lacions realitzades les rectificacions precises per ajustar-les a les condicions de la llicència i a les disposicions de la present ordenança.

119.4) Ordenar a l'infractor que en el termini que es fixi procedeixi a la reparació i reposició de les obres i instal·lacions al seu estat anterior i a la demolició d'allò que estès indegudament construït o instal·lat.

119.5) Disposar la reparació, reposició i/o demolició de les esmentades obres, bé sigui per equips propis o a través de la corresponent contracta a càrrec en tot cas de l'infractor.

119.6) Impedir els usos indeguts per els que no s'hagués obtingut llicència o que no s'ajustin a les condicions de la mateixa o a les disposicions d'aquesta Ordenança.

Els plaços a que es refereixen els paràgrafs 2, 3 i 4 del present Article seran discrecionalment fixats atenent-se a la comesa de l'ordre emesa.

ART.120- Es consideraran infraccions els abocaments que incompleixen en la seva quantitat o qualitat les limitacions que fixi la present ordenança.

ART.121- Respondrà de la infracció a què es refereix l'Article anterior, el causant de l'abocament en origen i segons la gravetat de la mateixa es podran adoptar les següents disposicions:

121.1) Modificació del cànon d'abocament al clavegueram.

121.2) Sanció econòmica havent a més a més d'adoptar-se per l'usuari les mesures necessàries per al compliment de les limitacions que figurin en la seva autorització d'abocament, evitant l'efluent anòmal.

121.3) Sanció econòmica i concessió d'un plaç per a l'adopció de mesures correctores concretes que s'explicitaran en la resolució. Quan aquestes mesures exigeixin realitzacions tècniques, l'usuari haurà de presentar en el termini que se li indiqui al corresponent projecte.

121.4) Una sistemàtica comprovació de les quantitats i característiques dels abocaments per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament, exigint-se'ls-hi als usuaris el pagament a compte dels costos que això provoqui.

121.5) Caducitat de l'autorització d'abocament a la xarxa de clavegueram i clausura de les obres de connexió a la mateixa.

121.6) A més a més de qualsevol mesura sancionadora de les que s'indiquen que li hagi estat imposada, l'usuari, haurà de satisfer l'import dels danys ocasionats a la xarxa de clavegueram, instal·lacions depuradores, obres annexes a les mateixes o a qualsevol altre bé tant públic com privat que hagi resultat afectat.

ART.122- Les infraccions seran sancionades amb multes fins al màxim permès per la legislació vigent independentment de qualsevol altre mesura de les esmentades en els articles anteriors.

Dins de l'esmentada l'imitació, la quantia de la multa serà fixada discrecionalment atenent a la gravetat de la infracció, el perjudici ocasionant als interessos generals, la seva reiteració per part de l'infractor, el grau de culpabilitat del responsables i les altres circumstàncies que poguessin concòrrer.

ART.123- Davant la gravetat d'una infracció o en el seu cas, de la seva excessiva reiteració, l'Ajuntament podrà cursar la corresponent denúncia als Organismes competents, als efectes de les sancions que corresponguin.

ART.124- La potestat sancionadora correspondrà a l'Alcalde President de l'Ajuntament, qui podrà delegar tant la imposició de multes com qualsevol altra mesura a adoptar.

Els facultatius del servei tècnic encarregat de la inspecció i control, podran suspendre provisionalment l'execució d'obres i instal·lacions, així com impedir també provisionalment l'ús indegut de la xarxa i les seves obres o instal·lacions annexes, el fi de la qual haurà de cursar-se a l'interessat ordre individualitzada i per escrit que per mantenir la seva eficàcia haurà d'esser ratificada dins dels cinc dies hàbils següents per l'Alcalde-president o la persona en qui hagi delegat.

ART.125- Contra les determinacions adoptades es podrà presentar recurs de reposició davant l'Alcalde President l'Ajuntament independentment de qualsevol altre procediment que el Dret Administratiu contempli.

CAPÍTOL 8 – DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

ART.126- Les instal·lacions ja existents en el moment d'entrar en vigor la present Ordenança hauran d'adoptar les mesures necessàries per al seu compliment en la forma i termini que a continuació s'indiquen:

126.1) En els dotze mesos naturals següents a la data d'entrada en vigor d'aquesta ordenança, totes les instal·lacions comercials i industrials hauran de remetre a l'Ajuntament la documentació que es fixa en el capítol V.

126.2) En el plaç de dos anys naturals comptats des de l'entrada en vigor de la present ordenança tots els usuaris o agrupacions d'usuaris hauran de tenir construïda l'arquilla de mesura i control a que fa referència l'Art.72 del Cap III.

ART.127- Transcorreguts els terminis esmentats l'Ajuntament adoptarà mesures per a la comprovació de dades i constatació de l'existència de les arquilles essent motiu de sanció la inexactitud dels primers o la manca de les segones.

ART.128- Per part de l'ajuntament s'executaran els controls de cabdals i càrregues contaminants que es considerin precisos per determinar el compliment o incompliment per part de l'usuari de les limitacions fixades en l'Ordenança.

En el suposat de que es superin els valors admesos, l'Ajuntament informará a l'usuari de les mesures correctores a establir i del termini de que disposa per això. Transcorregut aquest últim plaç s'adoptaran les mesures i sancions que contempla la present ordenança.

ART.129- Durant el període de transitorietat, l'Ajuntament podrà concedir autoritzacions d'abocaments amb caràcter provisional que entrin els terminis a que fa referència als art.124 i 126. Transcorregut aquest plaç, l'usuari haurà de sol·licitar l'autorització d'abocament definitiva o bé una ampliació del període de temps concedit per a l'adequació de les seves instal·lacions, havent de justificar documentalment en aquest cas, els motius de l'incompliment o les causes dels retard habituals.

Aquesta Ordenança va estar aprovada el 23 d'abril de 1983.